

## Brandschutztechnische Mindestanforderungen an den Rauchabzug

### Bremen:

<http://www.bauumwelt.bremen.de>

### Bremische Landesbauordnung (BremLBO) (Fassung 06.10.2009)

	LBO	Freistehende Wohngebäude	Wohngebäude	Gebäude	Sonstige Gebäude > 13 m Höhe
		geringer Höhe mit max. 1 Wohnung	geringer Höhe mit max. 2 Wohnungen		
notwendige Treppenräume <b>Belüftung</b>	§ 35	keine	keine	Zu öffnende Fenster, mind. 0,5 m <sup>2</sup>	Zu öffnende Fenster, mind. 0,5 m <sup>2</sup>
innenliegende notwendige Treppenräume <b>Rauchabzug</b>	§ 35			Rauchabzug, mind. 1,0 m <sup>2</sup>	
notwendige Treppenräume <b>Rauchabzug</b>	§ 35				Rauchabzug, mind. 1,0 m <sup>2</sup>
Aufzüge <b>Rauchabzug</b>	§ 39	2,5% Rauchabzug, mind. 0,1 m <sup>2</sup>	2,5% Rauchabzug, mind. 0,1 m <sup>2</sup>	2,5% Rauchabzug, mind. 0,1 m <sup>2</sup>	2,5% Rauchabzug, mind. 0,1 m <sup>2</sup>

### Gaststättenrichtlinie Hochhausrichtlinie HHR

### Industriebaurichtlinie (Aufgenommen in die Liste der technischen Baubestimmungen 01.09.2000)

Räume 200 m <sup>2</sup> bis 1.600 m <sup>2</sup>	Räume > 1.600 m <sup>2</sup>	Räume > 1.600 m <sup>2</sup> mit <b>Sprinkler</b>
Mind. 2% Rauchabzug	Rauchabzug mind. 2,5 m raucharme Schicht nachzuweisen	Mind. 0,5% Rauchabzug

### Krankenhausrichtlinie Schulbaurichtlinie Verkaufsstättenverordnung Versammlungsstättenverordnung